

診断レポート

検査日: 年 月 日


「サンプル」

ご署名

会社名 株式会社

ご担当 部 様

検査員 (株)SEIシステム



株式会社SEIシステム
 兵庫支社・制御事業部
 〒673-0503兵庫県三木市志染町窟屋650-1
 TEL: 0794-87-6370 FAX: 0794-87-6371

件名 制御盤点検

盤内点検		外観点検		
遮断器	本体の破損・汚損	筐体	発錆・腐食はないか	
	取り付け状態は良いか		取り付け状態は良いか	
	テスト鉤で正常にトリップするか		塗装の状態は良いか	
電磁開閉器	通電中に異音はしないか	盤面機器	扉の開閉状態・ハンドルの状態は良いか	
	本体の破損・汚損		スイッチ・ランプの破損・脱落はないか	
	取り付け状態は良いか		取付けリングの発錆・腐食はないか	
リレー	主接点の状態は良いか(磨耗・ヒート痕)	機器	ランプに玉切れはないか	
	運転中に異音はしないか		銘板の状態は良いか	
	サーマル設定値は適正か		計器類に破損はないか	
配線	本体の破損・汚損	測定		
	取り付け状態は良いか	電圧測定 (別紙 有 無)		
	リレー接点にヒート痕はないか	1次電圧 V	2次電圧 V	
その他	運転中に異音はしないか	制御1次 V	制御2次 V	
	配線に損傷・ヒートはないか	直流電源 V	V	
	端子部の緩み・腐食はないか	V	V	
その他	圧着端子の状態は良いか	絶縁抵抗測定 (別紙 有 無)		
	絶縁キャップに劣化・ヒートはないか	主回路1次 M	主回路2次 M	
	ヒューズの溶断はないか	制御1次 M	制御2次 M	
その他	冷却ファンより異音はしないか	M	M	
	フィルターの状態は良いか	M	M	
	盤内に結露・発錆の痕は見られるか	M	M	
その他		負荷電流測定 (別紙 有 無)		
		A	A	A
		A	A	A
その他		A	A	A
		A	A	A
		A	A	A

判断基準 : 良好 : 要注意 x : 不良 T: 増し締め A: 調整 C: 清掃 : 該当なし
 絶縁抵抗 150V以下 0.1M 150~300V 0.2M 300V超え 0.4M